# 検 査 結 果 判 定 書

株式会社 コスモライフ　様

株式会社日吉
水道法第20条第3項　登録水質検査機関第72号
〒523-8555 滋賀県近江八幡市北之庄町908番地
TEL: 0748-32-5001　FAX: 0748-32-4192

2026年07月02日　にご依頼いただきました試料について、検査結果を下記の通り報告いたします。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取場所名 | 御殿場工場 | | | | | | | |
| 試料名 | 御殿場1号井戸　製品水 | | | | | | | |
| 採取日時 | 2026年07月01日　12:14 | | | | | | | |
| 天候 | 前日　－ | 当日　－ | 気温 | －　℃ | 水温 | －　℃ | 残留塩素 | －　mg/L |
| 採取者 | 送付 | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 判定 | 検査結果において水道法水質基準値に適合しています。 |

| | 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 基準値 | 検査方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.000005未満 | 0.00005以下 | 固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法 |
| | -以下余白- | | | | |

| | |
|---|---|
| 備考 | 検査方法は平成15年厚生労働省告示261号によるものです。 |

管理No.　DU8258